



KÁTAY ÉS MROVCZA ÜGYVÉDI IRODA

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.), mint ajánlatkérő a „Villamos mérőórák cseréje elektronikus bekötéssel, adatgyűjtő rendszer kiépítéssel” tárgyú, a Kbt. 113. § szerinti folytatott nyílt közbeszerzési eljárásában a beérkezett kérdés tekintetében a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. kérdés:

A villamos mérőknél az árazatlan táblázatban a mérőóráknál a mérő árát + csere munkadíját kell-e feltüntetni/dő árban?

Válasz:

A mérőórák tekintetében a mérőóra eső vételárát, a csere és telepítés, elektronikus bekötés költségeit kell feltüntetni a részletező ártáblázat szerinti bontásban, darabonként (egységár) és összesen (ár).

2. kérdés:

A vízmérőknél a jeladók biztosítva lesznek megrendelő részéről? Ha igen, akkor impulzus, vagy rádiós mbus, vagy esetleg ezt is a kivitelezőnek kell biztosítania a mérőkre, és be kell árazni?

Válasz:

Ajánlatkérő a műszaki leírásban rögzítette:

A vízórák mindegyike VIPA VM S típusú rádió modullal felszerelt.

3. kérdés:

A járulékos költségek (pl. kábelezés, kiszállítás) elszámolásának nincs helye a táblázatban. Ezen költségtételeket hol szerepeltessük?

Válasz:

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

Budapest, 2018. május 16.

A kiegészítő tájékoztatást a 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján ellenjegyzem:

Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda
1104 Budapest
Sörgyár u. 84. 2. lph. II/10.
Telefon: +36 70 8837610

